

Certificado de producto:*Certificate of product:***18274/445**

Versión: 00

ROY ALPHA S.A

IMPORTADOR

CALLE 15 32-598 ZN IND KM 2 YUMBO - VALLE

NIT: 890301868-7

Titular del certificado:*Certificate holder:***Producto:***Product:***LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO****País de origen:***Country of origin:*

CHINA

Marca:*Brand:*

ROY ALPHA

Esquema de certificación:*Certification scheme:*

Esquema 5 RETILAP

Resolución 40150 de 03 de mayo de 2024,
Reglamento Técnico de Iluminación y
Alumbrado Público - RETILAP del Ministerio de
Minas y Energía de Colombia y sus
modificaciones.

Artículo 2.6.1 / Artículo 2.6.2

Documento(s) normativo(s):*Normative document(s):***Fecha de expedición:***Issuing date:*

2025-10-31

Seguimiento No. 1 antes de:*Surveillance No. 1 before:*

2026-10-30

Seguimiento No. 2 antes de:*Surveillance No. 1 before:*

2028-06-30

Valido hasta:*Valid until:*

2030-10-30




El detalle de productos dentro del alcance de la certificación y otra información relacionada se encuentra en el(los) Anexo(s) de este certificado: Anexo 1: Descripción del producto. Anexo 2: Información adicional

The details of products within the scope of this certificate and other related information can be found in the Annex of this certificate:

Annex 1: Product Description. Annex 2: Additional information

Para comprobar la validez de este certificado comuníquese a servicioalclientecol@lenorgroup.com o al número +57 317 653 8123

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005
Director de Certificación

ANEXO No. 1. Descripción del producto		
ANNEX No. 1. Product Description Certificado de producto No. 18274/445 Certificate of product No.		
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO		
Resolución 40150 de 03 de mayo de 2025 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público -RETILAP" Artículos. 2.2.1., 2.2.2., 2.6.1 y 2.6.2 Productos de iluminación para alumbrado público.		
ÍTEM ITEM	REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRIPTION / TECHNICAL CHARACTERISTICS
1	VIALIT I	IP 66, IK 08-09 , VIDA UTIL ≥100.000 h Modelo: VIALIT Tipo de base o socket (si aplica): NA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100-277V Potencia o rango de potencias de operación (W): 30-40W Temperatura de color (K): 4000K Uso: Alumbrado Público Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares mojados Frecuencia (Hz): 50 / 60 Hz Dimerizable: SI
2	VIALIT II	IP 66, IK 08-09 , VIDA UTIL ≥100.000 h Modelo: VIALIT Tipo de base o socket (si aplica): NA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100-277V Potencia o rango de potencias de operación (W): 40-60W Temperatura de color (K): 4000K Uso: Alumbrado Público Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares mojados Frecuencia (Hz): 50 / 60 Hz Dimerizable: SI
3	VIALIT II	IP 66, IK 08-09 , VIDA UTIL ≥100.000 h Modelo: VIALIT Tipo de base o socket (si aplica): NA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100-277V Potencia o rango de potencias de operación (W): 60-100W Temperatura de color (K): 4000K Uso: Alumbrado Público Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares mojados

		Frecuencia (Hz): 50 / 60 Hz Dimerizable: SI
4	VIALIT III	IP 66, IK 08-09 , VIDA UTIL ≥100.000 h Modelo: VIALIT Tipo de base o socket (si aplica): NA Tensión de alimentación o rango de tensiones de operación (V): 100-277V Potencia o rango de potencias de operación (W): 90-150W Temperatura de color (K): 4000K Uso: Alumbrado Público Clasificación de ubicación listada por UL: Lugares mojados Frecuencia (Hz): 50 / 60 Hz Dimerizable: SI

****FIN DEL ANEXO No. 1 / END OF ANNEX No. 1****



ANEXO No. 2. Información adicional*ANNEX No. 2. Additional Information***Certificado de producto No. 18274/445**
*Certificate of product No.***LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO****Información de los reportes de ensayo***Test report information*

N° ACREDITACIÓN <i>ACCREDITATION NUMBER</i>	NOMBRE DEL LABORATORIO <i>LABORATORY NAME</i>	No. DE REPORTE DE ENSAYO <i>TEST REPORT NUMBER</i>
EVALUADO	LENOR ZONA FRANCA	INF-EL-001-4297-25-1 V0
20-LAB-024	ROY ALPHA	25-0327-A 25-0328-A
TL-460	BACL	2202W67213E-EE-17000-M1
18-LAB-032	CEDELEC	25-0032-01 25-0032-02
15-LAB-011	LUMINOTEST	DOC-5913.1-LENOR-COT-9032

****FIN DEL ANEXO No. 2 / END OF ANNEX No. 2****